

## (株) 本田技術研究所 和光：先進技術研究所／先進パワーユニット・エネルギー研究所／ デザインセンター

- 所在地：埼玉県和光市中央1-4-1
- 稼働年：1960年 本田技研工業（株）より分離
- 主要業務：四輪車のデザイン研究、各種基礎研究、航空機エンジン開発
- 水の放流先：荒川右岸流域下水道新河岸川処理センター（下水道）



先進技術研究所



先進技術研究所  
先進パワーユニット・エネルギー研究所  
デザインセンター

### 水質

#### ■生活・工業排水（下水道）

項目	単位	規制値 (協定値含む)	測定実績
			最大(最小)
水素イオン濃度	pH	5~9	8.7 (7.92)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	600	230
化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	下水道放流のため対象外	
浮遊物質質量(SS)	mg/ℓ	600	250
油分含有量	mg/ℓ	30	8.5
フェノール類	mg/ℓ	5	0.5未満
銅及びその化合物	mg/ℓ	3	0.1未満
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	2	0.2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/ℓ	10	1未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/ℓ	10	1未満
全クロム	mg/ℓ	2	0.1未満
フッ素含有量	mg/ℓ	8	0.8
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	下水道放流のため対象外	
窒素含有量	mg/ℓ	240	55
炭含有量	mg/ℓ	32	5
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03	0.003
シアン化合物	mg/ℓ	1	0.1未満
有機燐化合物	mg/ℓ	1	0.1未満
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.01未満
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5	0.05未満
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.01未満
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.005	0.0005未満
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	不検出
PCB	mg/ℓ	0.003	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1	0.01未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1	0.01未満
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2	0.02未満
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1	0.02未満

#### ■生活・工業排水（下水道）

項目	単位	規制値 (協定値含む)	測定実績
			最大(最小)
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3	0.02未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02	0.002未満
チウラム	mg/ℓ	0.06	0.006未満
シマジン	mg/ℓ	0.03	0.003未満
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2	0.02未満
ベンゼン	mg/ℓ	0.1	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.01未満

(株) 本田技術研究所

和光：先進技術研究所／先進パワーユニット・エネルギー研究所／デザインセンター

大気

項目	単位	規制値	測定実績
ばいじん	g/Nm <sup>3</sup>	0.1	0.018未満
窒素酸化物	ppm	150	49
硫黄酸化物	K値	9	0.2未満

P R T R 対象物質

物質名	単位	取扱量	排出量			除去処理量
			大気排出	下水道	社外廃棄物処理	
キシレン	kg/年	2,406.46	314.63	0.0	71.41	2,020.42
1,2,4-トリメチルベンゼン	kg/年	1,512.89	0.01	0.0	22.57	1,490.31
トルエン	kg/年	6,385.72	1,474.26	0.0	235.89	4,675.58

騒音

区分	時間帯	単位	法基準	測定実績
第3種区域(準工業地域)	朝	dB	60	41
	昼	dB	65	41
	夕	dB	60	42
	夜	dB	50	40

振動

区分	時間帯	単位	法基準	測定実績
第3種区域(準工業地域)	昼	dB	65	40
	夜	dB	60	30

悪臭

臭気指数規制区域	単位	基準値	測定実績
A区域	臭気指数	15	10未満